संचालनालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.,भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development,M.P.,Bhopal
पालिका भवन ,शिवाजी नगर,भोपाल -४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar,Bhopal -462016

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number .	:	6000004855/FNOC/CIT/2020/6333
आवेदन की तिथि / Application Date	:	Dec 16, 2019 जावक की तिथि / Dispatch Date : Jan 4, 2020
आवेदक का नाम / Applicant Name	:	RAMESH PATEL SARDAR PATEL INTERNATIONAL SCHOOL TIRLA DHAR
आवेदक का पता / Applicant Address	:	SARDAR PATEL INTERNATIONAL SCHOOL, P.H.NO. 32/14, GRAM MATLABPURA, PANCHAYAT GYANPURA, TIRLA, DHAR 454001
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC	:	PROVISIONAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy	:	Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height	:	9.20 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area:		2218 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address	:	SARDAR PATEL INTERNATIONAL SCH P.H.NO. 32/14, GRAM MATLABPURA PANCHAYAT GYANPURA, TIRLA, DHAR

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

टिप्पणि / Remarks:

प्रति,

पाटीदार विधालय शिक्षा समिति द्वारा

सरदार पटेल इन्टरनेशनल स्कूल,

ग्राम मतलबपुरा, तह. व जिला धार (म.प्र.)

विषय:- रिक्वेस्ट नम्बर 6000004855 - पाटीदार विधालय शिक्षा समिति द्वारा सरदार पटेल इन्टरनेशनल स्कूल, पहन 32/14, ग्राम मतलबपुरा, तह. व जिला धार के 2200 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 9.20 मी. उॅचे स्कूल भवन हेतु "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के संबंध में।

विषयांतर्गत पाटीदार विधालय शिक्षा समिति द्वारा सरदार पटेल इन्टरनेशनल स्कूल, पहन 32/14, ग्राम मतलबपुरा, तह. व जिला धार के 2200 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 9.20 मी. उॅचे स्कूल भवन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन/ बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कसल्टेन्ट से तैयार (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/इन्जीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा :-

संचालनालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.,भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development,M.P.,Bhopal
पालिका भवन ,शिवाजी नगर,भोपाल -४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar,Bhopal -462016
अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6000004855/FNOC/CIT/2020/6333

आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 16, 2019 जावक की तिथि / Dispatch Date : Jan 4, 2020

आवेदक का नाम / Applicant Name : RAMESH PATEL SARDAR PATEL INTERNATIONAL SCHOOL TIRLA DHAR

(1) निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6000004855/FNOC/CIT/2020/6333

आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 16, 2019 जावक की तिथि / Dispatch Date : Jan 4, 2020

आवेदक का नाम / Applicant Name : RAMESH PATEL SARDAR PATEL INTERNATIONAL SCHOOL TIRLA DHAR

18. Illuminated Exit Sign.

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी । यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्य था प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।

अत: गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तो एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तद्नुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

संचालनालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.,भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development,M.P.,Bhopal
पालिका भवन ,शिवाजी नगर,भोपाल -४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar,Bhopal -462016
अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6000004855/FNOC/CIT/2020/6333

आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 16, 2019 जावक की तिथि / Dispatch Date : Jan 4, 2020

आवेदक का नाम / Applicant Name : RAMESH PATEL SARDAR PATEL INTERNATIONAL SCHOOL TIRLA DHAR

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)

LAXMAN SINGH BAGHEL

Digitally signed by LAXMAN SINGH BAGHEL
Date: 2020.01.04 18:07:56 -12'00'

मुख्य अभियन्ता,
Chief Engineer
नगरीय प्रशासन एव विकास,
Urban Administration & Development
म.प्र.,भोपाल
M.P.,Bhopal